

## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica AREA VI – Protezione Attiva

:2

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile **DCPREV** 

REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot n 0017514 del 07/12/2010 666|032101.01.12.04. Estintori Alla Soc. a.b.s. S.r.l. Viale Lombardia, 310 20050 S. Damiano di Brugherio (MI)

Oggetto: Rinnovo Omologazione dell' estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società a.b.s. S.r.l. denominato " **13222** " a biossido di carbonio da 2 Kg. con capacità estinguente 34B.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell' omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Si comunica che il procedimento, ai sensi della normativa vigente, è stato condotto dall' I.A. CIMARELLI Mauro .

IL DIRIGENTE DELL'AREA VI (Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



## Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **a.b.s. S.r.l.** Codice Costruttore **100** sita in **Viale Lombardia**, **310** – **20050 s. Damiano di Brugherio** (**MI**) per ottenere il rinnovo della omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " **13222** " a biossido di carbonio da **2 Kg**. Classe "B" capacità estinguente " **34B**";

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/507/153 sott. 112 dl 23/01/2006;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

## SIRINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato "13222" a biossido di carbonio da 2 Kg. Classe "B" capacità estinguente "34B" prodotto dalla società a.b.s. S.r.l.

La presente omologazione ha validità fino al 23/01/2016 (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.



